



ACLARACIÓN No.2

Concurso de Precios CR 5004 / 2024

CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE SUBESTACIÓN PROPIA DE TORRE EJECUTIVA

Consulta 01:

- En el punto 2.2 Trabajos a realizar, se detalla lo siguiente: *“En todos los trabajos se incluirán las obras civiles, montajes electromecánicos, materiales, materiales accesorios, etc. según los recaudos correspondientes”*.

Favor indicar cuales serían los trabajos de obras civiles que se deben incluir, ya que no están contemplados en los recaudos, ni se hizo referencia a los mismos durante la visita obligatoria.

Respuesta:

La afirmación se refiere a que, si las tareas requeridas involucran actividades como obras civiles, montajes electromecánicos, suministro de materiales u otros aspectos relevantes, estas deben estar incluidas dentro del alcance del trabajo. No se refiere a que se estén solicitando específicamente obras civiles. Por ejemplo, si durante la ejecución de las labores producen daños, como roturas en rejas o paredes, deberán realizar las reparaciones correspondientes mediante trabajos del rubro obras civiles.

Consulta 02:

En el punto 2.2 Trabajos a realizar - Trabajos sin tensión, se detalla lo siguiente: *“Para realizar este mantenimiento se debe trabajar sin tensión de UTE, por lo que se gestionará el corte, el cual se estima de unas 6 horas máximas. Durante ese tiempo se puede trabajar con los grupos electrógenos, para lo cual se debe prever la carga de combustible necesaria, al menos para 8 horas de funcionamiento continuo”*.

Confirmar si la provisión de la carga de combustible corre por cuenta de Presidencia o del oferente.

Respuesta:

La provisión de combustible será suministrada por Presidencia. Sin embargo, antes de iniciar cualquier trabajo, la empresa contratada deberá confirmar con el Departamento de Infraestructura de Presidencia que el suministro de combustible ha sido verificado mediante el subcontrato de mantenimiento de generadores para garantizar que cumpla con las horas requeridas. Es crucial realizar esta verificación previa al inicio de las tareas.