



Montevideo, 5 de abril de 2024

Anexo XII

Ref.: Licitación Pública 8/2024

“Construcción del Saneamiento y la disposición final de los efluentes para la
UIPPL 18 - Durazno”

El el marco de la Licitación de referencia, se comunica a los oferentes:

1- En el plano S1 se indica PEAD Ø 110, tanto sobre la tubería en Planimetría como en el texto de Notas de referencia pero en la Planta de Ubicación indica PEAD Ø 90.

Agradecemos confirmar el diámetro de la tubería de impulsión.

R: La tubería de impulsión será PEAD 110mm, con las demás especificaciones de diseño e instalación a cargo y costo del Oferente.