

Montevideo, 18 de Marzo de 2024

Ref.: Licitación Pública Nro 8/2024

ANEXO VI

En el marco del procedimiento del Licitación Pública N° 8/2024 cuyo objeto es “Construcción del Saneamiento y la disposición final de los efluentes para la UIPPL 18 - Durazno”, se informa que:

Consulta 1:

No hay especificaciones o plano de detalle de las rejas en acero inoxidable a cotizar podrían enviarlos.

RESPUESTA:

Los componentes de la estación de bombeo son a cuenta y cargo del oferente.

Consulta 2:

Las guías de izaje de esas rejas se cotizan en acero inoxidable?

RESPUESTA:

Las guías de izaje serán de material según cuenta y cargo del oferente.

Consulta 3:

En la memoria punto 5 dice: En el interior del pozo irán instalados dos equipos motor-bomba. Pero en el plano S3 y 4 se aprecian 3 bombas que es correcto .Se cotizan 3 o 2 bombas?

RESPUESTA:

Son 3 bombas.

Consulta 4:

El volante manual para el manejo de la llave de paso también se cotiza en acero inoxidable? Indicar diámetro de la varilla a utilizar.

RESPUESTA:

el volante será de material y diámetro según cuenta y cargo del oferente.

Consulta 5:

En memoria solicitan: Contará con cuatro tapas de acceso batientes de hierro galvanizado en caliente, incluyendo las de la cámara que aloja las piezas especiales. Pero en plano indican que tapas en chapa labrada galvanizada y en total son 8 tapas (3 para las bombas , 3 para las válvulas , 1 para la reja alternativa y 1 para reja canasto) se cotizan las tapas según plano S3 y 4? Favor indicar los tamaños o acotarlas a las tapas de las bombas y de las válvulas, pues no están las medidas en el plano.

RESPUESTA:

Serán las indicadas en anteproyecto, en chapa labrada galvanizada en caliente. La información que se dispone es la indicada en planos.

Consulta 6:

Los cruces se pueden hacer con tunelera? De ser así no se cotizan las protecciones de hormigón o igual se cotizan?

RESPUESTA:

La realización de las obras será determinado por el oferente.

Consulta 7:

Las guías de izaje de las bombas en que material se cotizan?

RESPUESTA:

Las guías serán de acero inoxidable.

Consulta 8:

El perfil IPN 14 para el izaje de las bombas se pinta con que tipo de pintura?

RESPUESTA:

El perfil será protegido con fondo, y pintura epoxi para exterior, dos manos cada uno.

Consulta 9:

Hay un detalle de protección con tosca cementada de cañerías en el plano S5 y en la memoria dice: Entre las tapadas menores a los 90cm, se realizara una protección de la tubería de impulsión. Consistirá en tosca cemento de 40 cm x 40 cm de sección, que envolverá la caneria, con una cobertura mayor a los 15cm. La tosca cemento será amasada en hormigonera, con una proporción de 15 partes de tosca por cada parte de cemento portland medidos en volumen. La consulta es según el plano de cotas S2 esto no aplicaría para la cañería de impulsión dado que las tapadas son todas mayores a 90 cm correcto?

RESPUESTA:

Tanto las obras como el proyecto ejecutivo y autorizaciones de los Organismos corren por cuenta y cargo del oferente, tomando como base para su cotización el anteproyecto de licitación.

Consulta 10:

Si a nuestro criterio falta algún ítem en el rubrado se agrega o se tiene que incluir dentro de algún rubro del rubrado?

RESPUESTA:

Los rubros que se consideren necesarios podrán incluirse al final de los ítems, sin alterar los del rubrado base.