



Montevideo, 12 de abril de 2024.

Licitación Abreviada N°9/2024: “Reforma y rehabilitación de baños en Liceo N° 28 - Montevideo”

Consulta:

En los baños sector B y C en el punto suministros pide en memoria dispensador de PH y jabón, se agrega de toallas higienicas? porque en planos veo marca referencia A toallas higienicas y no el de PH, por eso la consulta.

Respuesta:

Para los sectores B y C se deberán suministrar 2 dispensadores de papel, 1 para cada baño, como está indicado en planos (lámina A02 - B). Tipo: JUMBO FD 925, de acero inoxidable, como está indicado en la Memoria.