

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
11800
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 201318

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y101928 / 10.04.2024
Persona de contacto/Tel.
Joselin Delbono/155 INT22576
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y101928

Montevideo, 14 de marzo de 2024

CIRCULAR Nº 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA**

GRUPO: **230**

OBJETO: **RADIADORES Y VENTILADORES PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL DOCUMENTO "ET-VENTILADORES Y RADIADORES EBG" DEL PLIEGO DE CONDICIONES, Especificaciones Técnicas, numeral 1.2. Ventilador para sistema de refrigeración de transformador, en lo siguiente:

DONDE DICE:

"Las dimensiones del ventilador con su estructura, debe ser tal que no exceda en más de 30 mm los laterales del radiador."

DEBE DECIR:

"Las dimensiones del ventilador con su estructura, debe ser tal que no exceda en más de 40 mm los laterales del radiador."

Remitirse a la imagen "Transformador de Potencia" de la página 6 del nuevo documento denominado "ET-VENTILADORES Y RADIADORES EBG - Circular 3".

B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

En la especificación ET-VENTILADORES Y RADIADORES EBG, las dimensiones del ventilador con su estructura, debe ser tal que no

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

exceda en más de 30 mm los laterales del radiador.
Según entendemos, el ancho de aleta de radiadores es 520mm, eso significa el diámetro de ventilador con su estructura no puede exceder 550mm, ¿es posible aceptar 600mm?

RESPUESTA 1:

Se acepta la dimensión planteada para la estructura del ventilador.
Favor remitirse al literal A) de la presente circular.

Saluda atentamente,