

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
11800  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 201318

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y101928 / 10.04.2024  
Persona de contacto/Tel.  
Joselin Delbono/155 INT22576  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion  
**Y101928**

Montevideo, 17 de mayo de 2024.-

### CIRCULAR N° 4

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA**

GRUPO: **230**

OBJETO: **RADIADORES Y VENTILADORES PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:**

22 de mayo de 2024 a la hora 13:00.

**B) MODIFICAR EL DOCUMENTO "ET-VENTILADORES Y RADIADORES EBG - Circular N° 3" DEL PLIEGO DE CONDICIONES, Especificaciones Técnicas, numeral 1.2. Ventilador para sistema de refrigeración de transformador, incorporando lo siguiente:**

La temperatura de operación de los ventiladores debe cumplir que:

- Temperatura ambiente máxima: 40° C
- Temperatura ambiente mínima: -10° C

**C) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1:

¿se aceptarán ofertas únicamente por los ventiladores?

RESPUESTA 1:

No se aceptarán ofertas que coticen parcialmente el objeto.  
Solo se considerarán ofertas que coticen la totalidad del objeto,

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

como se establece en el punto 2.1 del capítulo II del pliego de condiciones.

PREGUNTA 2:

¿Cuál debe ser la temperatura de operación de los ventiladores?

RESPUESTA 2:

Favor remitirse al literal **B)** de la presente circular.

Saluda atentamente,