

Durazno, 6 de mayo del 2024

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2024  
“PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES PLUVIALES EN LA AVENIDA HÉCTOR  
GUTIÉRREZ RUIZ DE LA CIUDAD DE DURAZNO”

ACLARACIÓN IV:

Consulta N°4.1

*Según el pliego las tuberías deben ser de PVC, fabricadas de acuerdo a las normas DIN 16961-1 y 16961-2, o PEAD estructurales de doble pared (junta con aro de goma), fabricados de acuerdo a las normas ASTM F2306 o AASHTO M294-03.*

*¿Se puede proponer tuberías fabricadas de acuerdo a la norma europea (EN 13476 en PEAD ó ISO 21138 en PVC)?*

Respuesta N°4.1

**Siempre y cuando los requerimientos dados por la norma sean demostradamente superiores a las exigencias dadas por normas referenciadas por el pliego.**

Consulta N°4.2

*Se consulta si las leyes sociales de un subcontratista serán de cargo de la Administración en caso que el mismo sea distinto al nominado en la licitación considerando que reúna iguales o mejores condiciones que el propuesto inicialmente y que cuente con la aprobación de la Administración tal como exige el Pliego de Condiciones.*

Respuesta N°4.2

**Se entiende que reuniendo las condiciones iguales o mejores que el propuesto inicialmente las LLSS del subcontrato serán de cargo de la Administración.**

Consulta N°4.3

*Ya que en el día de hoy se publicó un Comunicado con Enmiendas y respuestas a consultas sobre el pliego de la licitación de referencia, es que solicitamos se prorrogue la fecha de apertura de la citada licitación por lo menos 7 días, a los efectos de poder cumplir con todos los requisitos solicitados.*

Respuesta N°4.3

**En esta oportunidad NO se admitirán prórrogas.**

**Consulta N°4.4**

*Ya que en el día de hoy se publicó un Comunicado con Enmiendas y respuestas a consultas sobre el pliego de la licitación de referencia, es que solicitamos se prorrogue la fecha de apertura de la citada licitación por lo menos 7 días, a los efectos de poder cumplir con todos los requisitos solicitados.*

**Respuesta N°4.3**

**Las especificaciones serán por lo menos iguales (o demostrablemente superior) a las indicadas en el documento DIALUX que se adjunta (NOMBRE: Av Hector Gutierrez Ruiz).**

**Asesores Técnicos.  
Departamento de Obras.  
Intendencia Departamental de Durazno.**