

consulta con respecto a la compra directa 221/2024. ¿Admiten con tomas IEC?

Respuesta: Si se aceptan, pero el equipo deberá ser suministrado con un cable de poder IEC C13 a C14, para cada tomacorriente que con el que cuente la UPS.