

COMUNICADO

COMPRA DIRECTA AMPLIADA 13/2015

CONSULTA DE LOS INTERESADOS EN EL LLAMADO

Pregunta:

Es posible ofertar una solución de Mantenimiento integral, solo para algunas UPS detalladas en el pliego?

En otro ámbito, según se detalla en el Item 2. Especificaciones Técnicas>Reparación y Repuestos Incluidos, se debe asumir que las baterías se encuentran dentro de este ítem? o pueden ser tomadas como un consumible, y ser cotizadas unitariamente al momento de su recambio?

Respuesta:

La única forma de ofertar diferenciadamente es que lo hagan únicamente para casa central y no las sucursales o algunas Sucursales si y otras no, no aceptamos que dentro de un mismo edificio se oferte por alguna UPS y otras no.

Consideramos que deben ofertar incluyendo el cambio de baterías cuando así lo requiera la UPS.

Departamento de Compras y Contrataciones.