

COMUNICADO

COMPRA DIRECTA AMPLIADA 16/2015

CONSULTA DE LOS INTERESADOS EN EL LLAMADO

Pregunta:

No quedó claro si la Tensiones Débiles están incluidas en el presupuesto de relevamiento

Respuesta:

Tensiones débiles deben ser incluidas.

Pregunta:

Los gráficos digitales que existen del BHU incluyen plantas y cortes de todos los pisos involucrados?

Respuesta:

Incluyen plantas pero no los cortes.

Pregunta:

"Suministrar planos con autorizaciones necesarias" A que autorizaciones se refiere?

Respuesta:

Técnico habilitante ante UTE.

Pregunta:

Los planos de todo el banco que entregaran al adjudicatario, serán en formato AUTOCAD o en papel?

Respuesta:

Se entregaran al adjudicatario en AUTOCAD.

Pregunta:

Los planos de cada piso se encuentran actualizados teniendo en cuenta la actual división de oficinas? En caso negativo, queda bajo la responsabilidad del adjudicatario su actualización?

Respuesta:

Están actualizados, si hay diferencias el BHU se hará cargo de actualizarlos.

Pregunta:

Ante la necesidad de tener que realizar ensayos con la red que implique el corte del servicio, se quiere saber cuáles son los días y horarios en los cuales puede trabajarse en esta modalidad.

Respuesta:

Únicamente se pueden realizar cortes los sábados y domingos siempre que no afecte el sistema informático.

Departamento de Compras y Contrataciones.
