



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Montevideo, 16 de agosto de 2017.

LICITACIÓN 02/17 ELÉCTRICA Y DATOS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CONSULTA

Estimado me pueden aclarar la siguiente duda ya que no puedo ver si se necesitan materiales ni que cantidad de mano de obra.

1 Aclarar que se pretende con la revisión del TPB06 y AA en el punto 3,1 del rubrado.

ACLARACIÓN 02

El archivo Excel del rubrado contiene la pestaña LISTADO DE TAREAS dónde se hace una sucinta descripción de las demandas planteadas en cada caso y el tipo de actuación requerida.

Concretamente, para el punto 3.1 se requiere:

- Revisar instalación eléctrica vinculada a llave 30 y anular la misma.
- Nueva instalación independiente para aires acondicionados en Personal.

De acuerdo a lo expresado en la visita a obra y debido a la complejidad de cada caso se recuerda que los oferentes podrán coordinar nuevas visitas puntuales a los distintos locales a fin de realizar un relevamiento más exhaustivo si lo consideran pertinente.

Arq. Mauricio Chorbadjian
Dirección General de Arquitectura