



MINISTERIO DEL INTERIOR
AREA DE INFRAESTRUCTURA-DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Montevideo, 12 de Diciembre de 2017.-

Licitación Pública 19/2017

Restauración de los Sectores 1 y 2 de los techos de la antigua sede de Zona Operacional IV de Montevideo, ex (Radio Patrulla)

Aclaraciones a las consultas realizada el día 11 de los corrientes:

PREGUNTA:

Respecto al llamado de referencia realizo las siguientes consultas:

La memoria constructiva particular en el ítem 4 respecto a el tipo de madera a utilizar para sustituir la piezas existentes (cubrerías, cabios, clavadoras, cenefas) sin ser las cerchas dice:

“...La madera a colocar deberá ser dura (de curupay o superior), tratada y protegida contra insectos, hongos y humedad.”

Pregunta:

Se puede cotizar la colocación de Pino tratado CCA para las piezas de cabios, clavadoras, cenefas, de ser así, esta no es considerada una madera dura como lo solicita la memoria; pido aclarar si es posible cotizar en PINO tratado con CCA.

RESPUESTA:

Para la piezas estructurales (cubrerías, cabios, etc) se deberá colocar madera dura (curupay o superior). En el caso de las clavadoras y las cenefas si se puede cotizar Pino tratado con CCA.

Cabe agregar que las diferentes piezas integrantes de la solución constructiva propuesta deberán estar incluidas en el detalle constructivo a presentar (de carácter obligatorio).