



MINISTERIO DEL INTERIOR  
AREA DE INFRAESTRUCTURA-DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Montevideo, 29 de Noviembre de 2017.-

### **Licitación Pública 19/2017**

Restauración de los Sectores 1 y 2 de los techos de la antigua sede de Zona Operacional IV de Montevideo, ex (Radio Patrulla)

Aclaraciones a la visita realizada el día de la fecha:

\_ En la lamina "A9", se sustituye la sección de la costilla de madera tratada de 2" x 4" por una de 6" x 3", y se modifica su posicionamiento, siendo el correcto la cara de menor sección perpendicular al de la cercha principal.

\_ En la lamina "A9", se sustituye el chapon fenolico de 25 mm por uno de 19 mm.

\_ La sustitución de las chimeneas mencionadas en Memoria Constructiva Descriptiva Particular deberá ser cotizada en el Item Nro. 6.4, para lo cual se enviá adjunto al presente el nuevo rubrado. Así mismo debe estar contemplado en la cotización el encamisado de las chimeneas a fin de evitar la transmisión de calor.-