

Montevideo, 20 julio de 2018



**UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA  
INSTITUTO DE HIGIENE  
ASUNTO: ACLARACIONES 02: COMPRA DIRECTA 09/2018. INSTALACIÓN DE  
ABERTURA Y REPARACIÓN DE MESADAS**

4 - Con respecto a Rubro Aluminio planilla A01: El sector superior de la planilla está indicado como aberturas corredizas, las que se vienen colocando en el instituto de higiene son vidrio fijo superior. En este caso se debe realizar el sellado exterior de la abertura con la albañilería por lo que debería agregarse premarco en la abertura superior para realizar el sellado y evitar la filtración de agua entre el premarco y la albañilería.

Qué debemos cotizar? Vidrio fijo superior con premarco o corrediza según indica la planilla?

**Se deberá cotizar corrediza con premarco.**

5 - En virtud de la consulta realizada en el día de hoy y viendo el poco tiempo que hay disponible a la apertura de la Compra Directa solicito tengan a bien otorgar una prórroga para la Compra Directa de referencia.

**Se prorroga la apertura para el jueves 26 de julio, 11hs.**