

Montevideo, 4 de octubre de 2018.

Adjunto respuesta a consulta efectuada por una empresa interesada en el presente llamado con respecto a la licitación N°8/002/2018 - Suministro de terreno, diseño y construcción de 30 viviendas y Salón de Usos Múltiples para Pasivos del BPS, en la ciudad de Salto:

1 -En el Capítulo II - Item b.- Puestas y Luminarias en zonas comunes (Hall, pasillos, escaleras, SUM).

Portalámpara loza atornillado a caja centro o brazo con fluorescente compacta dentro de globo o tubo de vidrio exterior.

La cantidad de luminarias será la necesaria para obtener al menos 100 lx.

Nos dice el instalador que esto no viene más que opción se puede cotizar que sea considerada valida?

Respuesta a pregunta 1 – Ajustarse a lo requerido por el Pliego.

Por CAA

Arq. Emiliano Sandoval

Recibido 4/10/18
h

Sibila Rodríguez Berriel
Of. Licitaciones de Obras
Div. Técnica Administrativa DGS
M.V.O.T.M.A.