


T1 - MURO ENTRE SALONES

ESCALA 1:5 UNIDADES: mm

ANEXO CURE MALDONADO - URUGUAY



NOTA: LOS TABIQUES SE EJECUTARAN HASTA EL FONDO DE LA LOSA ESTRUCTURAL, ES DECIR, POR ENCIMA DEL NIVEL DE CIELORRASO

A.	LAMINA: DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO, ESPESOR 12,5 mm CADA PLACA. AMBAS ENCINTADAS.
B.	ESTRUCTURA: MONTANTE DE CHAPA GALVANIZADA DE 100 mm. SEPARADOS 600 mm
C.	RELLENO: DOBLE CAPA DE PANELES RÍGIDOS DE LANA DE VIDRIO DE DENSIDAD 35 kg/m3, ESPESOR 50 mm CADA UNO. ESPESOR TOTAL DEL RELLENO 100 mm.
D.	SOLERA COMPATIBLE CON LOS MONTANTES ESPECIFICADOS
E.	PRIMER CORDON DE SELLADO. SELLADOR ACÚSTICO
F.	SEGUNDO CORDON DE SELLADO. SELLADOR ACÚSTICO
G.	BANDA PERIMETRAL