

REFERENCIA

ELÉCTRICA

- tableros
- bandeja portacables
- centro en losa o cielorraso
- brazo min h:2.20m
- interruptor unipolar h:1.10m
- interruptor combinacion h:1.10m
- interruptor 2 secciones h:1.10m
- tc monofasico tres en linea + 1 toma universal - h:0.30m
- tomacorrientes c/interruptor h=1.1m/0.30M
- tc multiple - 2 tc schuck+1 toma universal =+ 1 toma 3 en linea en piso o pared
- 1 tc schucko en techo o pared para proyector /AAUI
- datos 2 rj45
- conexión equipo wifi - 1rj45
- rack corrientes debiles
- cámara de seguridad - 1rj45

LUMINARIAS

La cantidad de luminarias y su distribución deben garantizar un nivel lumínico de 500 lx como mínimo en el plano de trabajo (aulas + 0.70cm sobre NPTi)

- L1 Luminaria panel LED 60*60cm compatible con cielorraso modular tipo Amstrong para las aulas (L1) y de colgar o adosar para las circulaciones (L1*) .
  Tipo Fosnova modelo : Panel TECH A - UGR <22 - 4000K
- L2 Luminaria de colgar - LED .
  Tipo LED C4 modelo colgante BELL (campana) - 3000K
- L3 Luminaria estanca de adosar en pared, LED .
  Tipo LED C4 modelo Afrodita IV - IP65 - 3000K
- L4 Luminaria estanca de empotrar en pared, LED .
  Tipo DAISALUX modelo Alzir - IP65 - 3000K
  (se aceptará modelo circular)
- L5 Luminaria de empotrar en cielorraso - LED
  características idem existente cielorraso cantina .

INCENDIO

- BIE
- detector humo
- detector calor
- pulsador
- sirena
- central
- repetidora
- extintor abc 4kg
- extintor bc 3.5kg
- luminaria emergencia
- cartel salida
- c/salida c/flecha

SANITARIA

- camara de inspección, pluviales
- camara seca
- desague pluviales

TERMOMECÁNICA

- AAUI unidad interio de acondicionamiento de aire
- AAUE unidad exterior de acondicionamiento de aire
- VEE equipo ventilción por extracción
- VEI equipo ventilción por inyección
- TAE toma de aire exterior

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGA: ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA DIRECTOR UPD: MAG. ARQ. GONZALO LORENZO DIRECTOR DE PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN PROYECTO APL ARQ. MARIANA FRANCES ARQ. SANTIAGO LENZI BATTO EQUIPO PROYECTO APL ARQ. MAIDA SPEYER ARQ. NICOLÁS BOSOLASCO ARQ. AMALÍA AISPURÚ ARQ. CAMILA CASTELLANO	COORDINACIÓN GENERAL DEL PCMLP: RESPONSABLE DE PROYECTO: PCMLP ASISTENCIA TÉCNICA Y COSTOS: ARQ. CESAR GRAZIOLI ASESORÍA EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: ARQ. VERÓNICA PIÑEYRUA	ASESOR EN CABLEADO ESTRUCTURADO: VICTOR ALEM ASESOR ESTRUCTURA: ING. PABLO OTERO ASESOR INCENDIO: ARQ. NICOLÁS MOREIRA ASESOR ACÚSTICO: ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ	SERVICIO / OBRA: AULARIO UBICACIÓN: CURE SEDE MALDONADO TACUAREMBÓ S/N DESCRIPCIÓN: REFERENCIA de INSTALACIONES PRIMER NIVEL	APL LÁMINA: INST02 ESCALA: 1:100 FECHA: JULIO 2018