



**OFICIO N°024/OPYME/2018**  
**Dpto. De Arquitectura**

**LICITACIÓN N°: 03/2018**

**EXPEDIENTE: 01-2018-3636**

**DENOMINACIÓN:** Pavimento, Refugios peatonales y Bancos en la Avenida Fernando J. Carballo, Colonia del Sacramento.

**Colonia, 2 de octubre de 2018**

**Dirección de Compras,**

**Sr. Jorge Otte**

**PRESENTE:**

En relación a las cámaras, bocas de tormenta o similares que se interpongan total o parcialmente con el pavimento a ejecutar, se les deberá regular su altura y escuadrado a fin de que se ajusten al nivel y diseño del nuevo pavimento.

Para ello se retirarán las hiladas de ladrillo que se requieran (o se cortarán las paredes de hormigón, en caso de ser de este tipo), bajando el marco y tapa para ajustarlos al nuevo nivel.

Tanto si el marco como las tapa presentaran alguna rotura deberán ser sustituidos por nuevos a cuenta del Contratista. De tratarse de tapas especiales con el logo del servicio correspondiente (OSE, UTE, Antel, etc), el Contratista deberá solicitarlas al correspondiente servicio con la debida anticipación a los efectos de no originar demora en la entrega de la Obra.

  
**MARCELO GUGLIELMINI CETTI**  
**ARQUITECTO**

**ORIGINAL**