

Buen día

Envío las respuestas del Ingeniero calculista Diego Belvisi a las consultas realizadas por la empresa de Osvaldo Huber para enviar a todas las empresas. Las mismas son realizadas en el texto enviado y **están indicadas en fuente color rojo**. En la consulta sobre el tubular 140x80x4mm al presentarse 2 opciones de sustitución se deben cotizar ambas (la de menor costo en la cotización general y la otra como alternativa a considerar en forma separada)

Aclaremos además que los cierres laterales en paneles 150mm de las fachadas Norte, Este y Oeste (graficados en láminas Nº 4,5 y 6) están proyectados para se colocados en forma horizontal.

Saludos

CONSULTAS

Con respecto al tubular 250x100x6mm que piden los planos de las estructuras de las fachadas para los cerramientos en iso-panel, luego de haber consultado con los proveedores (Hierromat, Timber, Bca. San Martin, Tubacero, Bca. Sabatini) este caño no lo venden.

Lo que tienen es 200x100x6,35mm. **Este tubular no cumple con los requerimientos**
Se puede cotizar en este caño o cambiarlo por un perfil IPN (indicar cual)? **IPN 220**

Asimismo el tubular 140x80x4m, solo lo tiene un proveedor y poco stock.

Lo que hay es 120x80x3mm o 120x80x6,35mm. **El tubular sustituto sería 120x80x6,35**

Se puede cotizar en este caño o cambiarlo por un perfil IPN (indicar cual)? **En caso de colocar IPN sería 140**