

Montevideo, 24 de mayo de 2019.-

Aclaración de pliego


Referente al llamado a Compra Directa **N° 553/2019**, para el **"VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA VAPOR"** y a la consulta realizada por la empresa, se aclara lo siguiente:

Consulta: 1- Caudal y presión de seteo y querrán la misma certificada y calibrada?

Respuesta: Las válvulas que necesitamos deben ser de 1"(una pulgada), se desconoce caudal.

La presión de disparo debe ser 3 Kg/cm².

En cuanto a la certificación, esta no fue solicitada en el llamado.



Daniela Marrero
Compras y Licitaciones
C.H.P.R.
.....
Por compras CH.P.R.