



Universidad de la República – Facultad de Medicina
Instituto de Higiene “Prof. A. Berta”

Av.Dr. Alfredo Navarro 3051, 11600 Montevideo, Uruguay - Tele-Fax: 24 87 12 88

Montevideo 13 de Junio de 2019

Aclaración N°02

Estimados respondo aclaración a consulta recibida:

6) La potencia PRP del equipo a cotizar será de 250 KVA

Marcelo Roux, arq.
Dirección General de Arquitectura
Universidad de la República