

Montevideo 7 de junio de 2019

CONSULTAS II - COMPRA DIRECTA N° 533/18

1) Se indica que debe realizarse un informe de la totalidad del edificio. Si de este informe se desprende el requerimiento de instalación de hidráulica (bocas de incendio) u otros sistemas ¿estos diseños no se deben incluir en la oferta verdad?

2) Se trata de un edificio que por su impronta lleva instalaciones de protección contra incendio que son al menos hidráulica, detección y alarma, teniendo posibilidad que también lleve otros sistemas especiales que no se pueden evaluar sin estudio global.

La consulta es la siguiente.

Estos sistemas no se pueden proyectar sin la globalidad del edificio.

Por lo tanto no comprendo que se pida solo proyecto de protección de dos niveles.

Porque en ese caso solo se podrá proyectar medidas pasivas como cartelería, iluminación, extintores, quizás implementar puertas corta fuego u otros, pero los sistemas como hidráulica y detección y alarma se podrán ubicar en estos pisos pero no estarían correctamente planteados sino se estudian en todo el edificio.

Entonces, en el planteo, se va a solicitar estos sistemas o solo se manejan los elementos que pueden ser abarcables por piso?

Respuesta:

A la hora de realizar el análisis de elementos e instalaciones necesarias y los cálculos pertinentes para diseñar el proyecto que se solicita de los niveles 1 y 12, el edificio debe ser considerado en su totalidad.