



LICITACIÓN ABREVIADA N° 11/19 “OBRAS DE ADECUACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS EN PLANTA BAJA Y SUB SUELO DEL EDIFICIO CENTRAL”

ACLARACIONES:

- 1- En los planos 499 y 300 se muestra el ducto del sistema de extracción cotizado. Si bien se indica que el ducto es de 12 x 35 cm en galvanizado, se pide un " rotor mecánico de 10ahc" el cuál es redondo(y además no sería aceptado por la Intendencia de Montevideo). Surge la duda entonces si es posible cotizar ductos de PVC adecuados al caudal (mayor durabilidad en ambientes húmedos y más económicos) y un extractor aprobado por la normativa en lugar del indicado.

Respuesta:

Es posible realizar cotizaciones alternativas en pos de responder adecuadamente a las solicitudes del proyecto y la normativa municipal.

En este caso, es aceptable modificar los ductos en función de una extracción adecuada y de un equipo que cumpla con la normativa. En cualquier caso se deberá aclarar en la oferta cuál es la solución contemplada especificando las características de los materiales y de los equipos sustitutos.