

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA										
No	Marca/Modelo	Potencia (BTU/h)	Tipo					Sector que atiende	Fecha de instalado	Observaciones
			De ventana	Split		RoofTop	Cassette			
				Piso/Techo	De Pared					
		60.000		X					Sala Juegos	
		60.000		X					Sala Juegos	
		60.000		X					Sala Juegos	
		60.000		X					Sala Juegos	
		60.000		X					Sala Juegos	
		60.000		X					Sala Juegos	
	Weather King	60.000		X		X			Sala Juegos	Central. Unidad exterior a nivel de piso
		60.000		X					Sala Juegos	Sala Circular
		24.000			X				Sala Juegos	Sala Circular
	Bridge	24.000			X			año 2018	Sala Juegos	Sala Circular. Ciclo reverso. Gas R410
		60.000		X					Sala Juegos	Sala Circular
				X					Sala Juegos	Sala Circular
									Taller de Maquinas	
		12.000			X				Cajas	
		12.000			X			may-18	Cajas	
		12.000			X			abr-19	Tesorería	
	Confort Star	18.000							Contaduría	
		12.000						may-19	Contaduría	Inverter. Gas R410, eficiencia energética clase "A"
	Bridge	12.000						año 2018	Ropería	Ciclo reverso
		24.000						abr-19	Vestuario Masc.	Inverter. Gas R410, eficiencia energética clase "A"
	Airway	24.000			X			jul-19	Descanso de Personal	Inverter. Gas R410, eficiencia energética clase "A"
	Panavox	12.000			X				Data Center	
	Panavox	12.000			X				Data Center	
		24.000			X			may-19	Comedor	Inverter. Gas R410, eficiencia energética clase "A"
		24.000			X			feb-20	Hall Anexo - PB. Frente a baños de Publico	Inverter. Gas R410, eficiencia energética clase "A"
		12.000			X				Archivo	Funciona sólo como deshumificador
		12.000			X			dic-19	Gerencia	Inverter. Gas R410, eficiencia energética clase "A"
									Sala Tableros	
		12.000			X			may-19	Secretaría	Inverter. Gas R410, eficiencia energética clase "A"
		12.000			X			año 2018	CCTV	

EQUIPOS A SUSTITUIR

1 equipo Split piso-techo de 60.000 BTU marca Tugentman , a la entrada

1 equipo Split piso-techo de 60.000 BTU marca Tugentman , en sala principal a la derecha identificado con el N° 3.

1 equipo Split piso-techo de 60.000 BTU marca Airway , en sala principal.

1 equipo Split piso-techo de 60.000 BTU marca York , en sala circular.

1 equipo Split piso-techo de 60.000 BTU marca Airway en sala circular a la derecha.