



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y50213 / 24.03.2017  
Persona de contacto/Tel.  
Paola Scarzella/155 INT.1126  
Nuestro nº fax  
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion  
**Y50213**

Montevideo, 20 de abril de 2017.

### CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION Y50213**

GRUPO: **532**

OBJETO: Adquisición de elementos de fibra óptica

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

#### Item 1 a 5: Jumpers MPO-MPO

##### PREGUNTA 1:

Se solicita se provea de un layout del diseño del jumper completo, donde se muestren los detalles de la configuración requerida, esto es, terminaciones en ambos extremos, breakouts, elementos de tracción, fijación en extremos, etc.

##### RESPUESTA 1:

- Los conectores de los jumpers deben ser MTP compatibles 100% con MPO.
- Se adjunta diagrama de uso en archivo web de UTE, nombre archivo Anexo 1

##### PREGUNTA 2:-

El Pliego solicita que estos jumpers sean indoor y por otra parte se especifica que cumplan la norma de penetración de agua (según IEC



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

60794-1-2-F5), que tengan protección antirroedor y que soporten una resistencia al apriete de 4000 N/10cm, dado que estas características normalmente se exigen para cables outdoor, por favor confirmar que se mantienen las mismas o indicar las modificaciones que correspondan. Solicitamos también un layout del diseño del cable solicitado si lo tuvieran disponible.

- **Ítem 6 - Patch Cords ST-E2000**

### RESPUESTA 2:

- Las especificaciones del jumper corresponden a Outdoor.
- UTE usa los mismos en indoor, no obstante no se deprecian los requerimientos ya que el "indoor" de la Subestación Eléctrica corresponde al de una planta industrial.
- UTE solicita se omita esta caracterización y se remitan a las especificaciones y ratings solicitados

### PREGUNTA 3:


Respecto a la configuración de los patch cords ST-E2000, solicitamos nos confirmen si se trata de patch cords dúplex (2 fibras), de las características especificadas en el Pliego y con terminación en 2 x ST en un extremo y en 2 x E2000 en el otro extremo.

### RESPUESTA 3:

-Las especificaciones corresponden a patch cord simplex, véase:

"Cantidad de fibras: 1

Saludamos atentamente,



**Cf. Alberto López**  
Especialista Contrataciones  
SUB. GCIA. CONTRATACIONES