

VER LAMINA 19  
ESCALA 1/50

Technical drawing showing a cross-section of a building facade. The drawing includes dimensions and labels for various components:

- Overall width: 0.20 (left), 12.50 (left), 0.20 (center), 12.50 (right), 0.20 (right).
- Window height: 0.80.
- Door height: 1.80.
- Labels: 41, 42, 43, 44, 45, 46.
- Dimensions: 10.50, 13.50, 14.65.

- (11) SECTOR DE MEZCLA AGUA FLOCULADA - AGUA SATURADA
- (12) DESAGUES A#250 DEL SECTOR DE MEZCLA Y FLOCULACION
- (13) DESAGUE DE CELDA DE FLOTACION FD#200
- (14) DESAGUE DE CELDAS DE FLOCULACION FD#200
- (15) CANAL DE COLECTA DE Lodos FLOTADOS CON ACCIONAMIENTO POR TORNILLO TRANSPORTADOR

- 28 LINEA DE TRANSPORTE DE AGUA FLOTADA DESDE CELDAS DE FLOTACION POSTERIORES A6700
- 29 LINEA DE IMPULSION DE LODOS EN PVC A FILTROS DE BANDAS
- 30 CANALES DE ENTRADA DE AGUA FLOTADA A FILTROS
- CON COMPUERTA 600x600mm
- 31 COMPUERTAS DE ENTRADA DE AGUA FLOTADA A FILTROS TIPO "BATIENTE"
- 32 FILTROS DE ARENA
- 33 CANAL DE DESAGUE DE LAVADO
- 34 CANAL GENERAL DE DESAGUES AGUA DE LAVADO CON DESCARGA EN DEPOSITO DE REGULACION

- 30 CANAL DE DESAGUE DE CELDAS DE FILTACIÓN Y FILTROS
- 31 LINEA DE ENTRADA DE AGUA DE LAVADO DE FILTROS A600mm
- 32 BARRIGONES (2), TIPO "PROPELLEN", CAUDAL= 540 l/s, H= 8m
- 33 SIFONES PAREJALIZADOS A600mm
- 34 LINEA DE AIRE DE LAVADO DE FILTROS A300mm
- 35 BOMBAS DE AGUA DE LAVADO,
- 36 COMPRESORES DE AIRE LAVADO, 2 UNIDADES, Q=3000 m<sup>3</sup>/h, H=3m
- 37 SALA DE EQUIPOS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA DE LAVADO
- 38 BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA DE LAVADO TIPO "NEMO", Q=66 l/s, H=15 m
- 39 MIXER PARA AGITACIÓN DE SUSPENSIÓN DESAGUE DE LAVADO A CAMARAS
- 40 DEPOSITO DE REGULACIÓN DE AGUA DE LAVADO
- 41 LINEA DE DESAGUE DE AGUA DE LAVADO H800
- 42 LINEA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA DE LAVADO DE FILTROS A CAMARAS DE MEZCLA RAPIDA
- 43 PVC40 EN TRAMOS ENTEROS Y F4015 EN TRAMOS EXPUESTOS
- 44 SALA DE CLORINACIÓN
- 45 SALA DE CILINDROS DE CLORO
- 46 CONSOLAS DE COMANDO DE OPERACIÓN DE FILTROS
- 47 CANAL DE EQUILIBRIO
- 48 CANAL DE AGUA FILTRADA
- 49 VALVEDERO A LUGA H800
- 50 LINEA DE DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO PVC#63
- 51 PASADUE CON PASES EST.
- 52 TUBERÍA DE IMPLUSIÓN #1000
- 53 BOMBAS DE ALIMENTACIÓN DE CLORADORES

- |        |                        |
|--------|------------------------|
| O.S.E. | OOBRECHT*ROGGIO*STILER |
|--------|------------------------|