



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51503 / 07.05.2018
Persona de contacto/Tel.
Sergio Barrón/155 INT.1645
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y51503

Montevideo, 15 de Mayo de 2018

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **330**

OBJETO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD EN ESTACIONES DE DISTRIBUCION DE MONTEVIDEO.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

En el numeral 1.2.1 - Mantenimiento Preventivo del CAPÍTULO III - CONDICIONES TECNICAS - Pliego de Condiciones Particulares - Parte I, se establece que "el oferente debera realizar como minimo una visita mensual a todas las estaciones y locales de UTE", basado en 20 días hábiles del mes.

Intepretamos de esto que deben visitarse mensualmente las 89 estaciones, o sea mas de 4 por dia, solo para mantenimiento preventivo.

¿Es correcta la interpretacion ?

RESPUESTA 1:

Efectivamente, es correcta la interpretación.

PREGUNTA 2:

¿Es admisible para UTE modificar la solicitud admitiendo visitas bimensuales a las estaciones?



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

RESPUESTA 2:

No es admisible la modificación que se solicita, por lo que se mantienen las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.-.

Saluda atentamente,