



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
P51590 / 08.10.2018
Persona de contacto/Tel.
Mariel Bocage/155 INT.1647
Nuestro nº fax
(598) 2204 0167

Nro de Licitacion
P51590

Montevideo, 30 de octubre de 2018.

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION PÚBLICA P51590

GRUPO: 110

OBJETO: **Trabajos de Mantenimiento Eléctrico en Líneas Aéreas y Subestaciones de MT/BT de Distribución en el ámbito de la Gerencia Norte.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Consultamos a los efectos de confirmar los requisitos y la coherencia con algunas UUCC.

En el Vol. II describe la cuadrilla mínima siguiente:

Cuadrilla tipo 1:

- 1 Encargado
- 1 Operario chofer
- 2 Oficiales Electricistas o 1 Oficial Electricista más 1 medio oficial.
- Camión grúa con canasto y gruista con capacidad mayor a 7 tonelámetros.

(integración y equipamiento que ha sido modificado en comparación con anteriores pliegos de llamados similares)

La capacidad de la grúa solicitada es superior a cualquiera de las UUCC pensadas en el grupo 65 y de hecho para todos los contratos similares ejecutándose a la fecha:



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Grupo 65 - Descripción de UCC

.....

Equipamiento:

1 Camión Grúa c/chofer y con mecha y (o equipo auxiliar para perforación) además canasto (brazo de más de 4 Tm).

La cuadrilla tipo I deberá contar con la grúa de brazo mayor a 7 Ton?

RESPUESTA 1: Sí, de acuerdo a lo especificado en el Volumen II punto 5.22_ Cuadrillas, las grúas deberán ser de una capacidad mayor a 7 tonelámetros.

Saludamos atentamente,