

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y52271 / 26.04.2019
Persona de contacto/Tel.
Teresita Freitas/155 INT 1610
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y52271

Montevideo, 20 de mayo de 2019.

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **310**

OBJETO: **ACONDICINAMIENTO DE LAS OFICINAS P.A. DE DESPACHO NACIONAL DE CARGA.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

A1) Modificar en el rubro 2.2 Retiro de vinílico existente en el Cuatro B: Listado de Rubros:

DONDE DICE:

2.2 Retiro de vinílico existente Unidades m2 Cantidad 50
%Mano de obra UTE (mínimo) 23%

DEBE DECIR:

2.3 Retiro de vinílico existente Unidades m2 Cantidad 528
%Mano de obra UTE (mínimo) 23%

A2) Agregar en el Cuatro B: Listado de Rubros, los siguientes rubros:

A.2.1) En el Rubro 4 Tabiques de Yeso:

4.4 Tabique de yeso T4 Unidades Gl. Cantidad 1

%Mano de obra UTE (mínimo) 23%

4.5 Tabique de yeso T5 Unidades Gl. Cantidad 1



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

%Mano de obra UTE (mínimo) 23%

4.6 Tabique de yeso T6 Unidades Gl. Cantidad 1

%Mano de obra UTE (mínimo) 23%

4.7 Tabique de yeso T7 Unidades Gl. Cantidad 1

%Mano de obra UTE (mínimo) 23%

A.2.2) En el Rubro 7.8 Puerta de Acceso a baños:

7.8 Puerta de acceso a

baños Unidades Gl. Cantidad 3

%Mano de obra UTE (mínimo) 16%.

A.2.3) En el Rubro 11 Aire Acondicionado Opcional:

11.3 Suministro e instalación de un sistema de extracción por conductos en caños de PVC Unidades Gl. Cantidad 1
%Mano de obra UTE (mínimo) 16%

A3) Agregar la siguiente información en el punto III.2 Descripción de los trabajos, para los rubros:

A.3.1) Rubro 5.1 Cenefa perimetral de yeso.

La cenefa perimetral de yeso se deberá de realizar en la oficina general, despachos, Hall de acceso a oficina, vestuarios sala de operadores y Observatorio según la descripción del rubro 5.1.

A.3.2) Rubro 5.7 Cielorraso de madera pasillo.

El cielorraso de madera del pasillo no se desarmará. Se deberá de tomar las precauciones necesarias para mantener su estabilidad cuando se desarme la mampara de madera y vidrio existente que da hacia el pasillo. Se deberá de sujetar, apuntalar, etc., manteniéndolo armado en su posición.

A.3.3) Rubro 7.7 Accesorios baños.

Se deberá agregar la cotización de:

- 3 secamanos uno para cada baño tipo INOX STEEL, secamanos electrónico con fotocélula, en acero Inoxidable antivandalismo. Medidas 26.5 x 12.5 x 20.5cm. Potencia 1500 watts.

- 3 papeleras de acero Inoxidable circular de 20cm. de diámetro y 30cm. de alto con pedal de apertura.

Se deberá de adjuntar folletos o ficha técnica de todos los accesorios cotizados.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

A.3.4) En el Rubro 7.8 Puerta de Acceso a baños:

Descripción: Se mantendrán los marcos y hojas de las puertas de los baños a reacondicionar. Una vez terminado el revestimiento se deberán de lijar y pintar. Se pintará con protector de madera tipo Incasteim color Caoba y se terminará con 3 manos de barniz poliuretano incoloro brillante.

A.3.5) Rubro 9 - Piso:

Se deberá de adjuntar ficha técnica y muestra del piso vinílico presupuestado.

A.3.6) Rubro 10: Ventana sala de entrenamiento.

Se cotizará la apertura de un vano de 3.0 x 1.15m. Se colocará un vidrio fijo termopanel hermético. El espesor de los vidrios y la cámara de aire dependerán de las dimensiones del baño. El termopanel deberá garantizar que no se escuche de una sala a la otra.

El vidrio llevará una lámina oscura o espejada para que no se vea de una sala a la otra.

A.3.7) Rubro 11.2 Suministro y colocación de equipos de aire acondicionado opcional.

Todas las unidades exteriores irán en la planta baja del edificio al lado del estacionamiento en la zona donde existen otros equipos de aire acondicionado, que se observó en la visita de obra.

Las cañerías de interconexión con las unidades interiores deberán realizarse contorneando las paredes de la edificación y se subirán a la planta alta adosada a uno de los pilares de hormigón del estacionamiento.

La distancia de la unidad exterior con la unidad interior variará en cada caso, dependiendo de la ubicación de la unidad interior (cassette). La distancia más lejana entre unidades será de 62m aproximadamente, el resto de la distancia será menor.

Se deberá presentar esquema de ubicación de las unidades interiores y exteriores con posible recorrido de las cañerías.

Con la cotización se deberá de especificar la marca y modelo cotizado además de adjuntar catálogo con datos técnicos de los equipos cotizados.

A.3.8) Rubro 11.3 Suministro y montaje de extracción de baños Opcional.




PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Descripción: Para los baños se cotizará el suministro e instalación de un sistema de extracción por conductos en caños de PVC de 200mm. Se instalará un extractor para conducto modelo TD800/200 SILENT. Tendrá una reja de aspiración en cada baño en el cielorraso de yeso, el conducto tendrá un recorrido total de 10m aproximadamente en forma de L y se terminará en la pared que da hacia el exterior con una reja de ventilación que impida el ingreso del aire y la lluvia.

La extracción se accionará automáticamente con la presencia de personas en uno de los baños.

Saludamos atentamente,


IRENE RODRÍGUEZ
JEFA CONTRATACIONES
SUB GCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES