



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
P52403 / 23.05.2019
Persona de contacto/Tel.
J.Manuel González/155 INT.1248
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
P52403

Montevideo, 24 de junio de 2019.-

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN PÚBLICA**

GRUPO: **230**

OBJETO: **ADQUISICIÓN DE BAHÍAS HÍBRIDAS COMPACTAS CLASE 170 kV y 72.5 kV PARA TRASMISIÓN.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

15 de Julio de 2019, a la hora 13:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

En el Capítulo II - Condiciones Generales, Punto "Supervisión de puesta en servicio", del Pliego de Condiciones Particulares.

DONDE DICE:

"Se solicita cotización de 4 servicios de Supervisión de Montaje y Puesta en Servicio de 5 bahías. Cada servicio será considerado independiente y serán realizados de manera separada, por lo que cada Servicio deberá incluir traslados y la supervisión en sí."

DEBE DECIR:

"Se solicita cotización de 5 servicios de Supervisión de Montaje y Puesta en Servicio de 5 bahías. Cada servicio será considerado independiente y serán realizados de manera separada, por lo que cada Servicio deberá incluir traslados y la supervisión en sí."



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

C) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

Capítulo II - Condiciones Generales

Ítem 6. Condiciones de entrega

Confirmar que la firma de los protocolos de los ensayos no será demorada mas de 20 días desde la realización de estos, salvo el caso de disconformidades sobre lo ofertado o sobre las normativas.

RESPUESTA 1:

Los protocolos serán firmados por el técnico que presencie los ensayos al finalizar los mismos, o en caso de que los mismos sean enviados por correo, 5 días después de recibidos.

PREGUNTA 2:

Capítulo II - Condiciones Generales

Item 6.4 Garantía de funcionamiento

Confirmar que en caso de que la entrega es bajo incoterm CFR, los 3 años de garantía se contemplan desde dicha entrega, o en su caso, desde dicha entrega + 1 mes (tiempo estimado desde entrega CFR a dependencias de UTE).

RESPUESTA 2:

Remitirse al Punto - "Garantía de funcionamiento y/o fabricación", del Capítulo II - Condiciones Generales, del Pliego de Condiciones Particulares.

De acuerdo a lo indicado en el Pliego de Condiciones, el plazo de 3 años comienza una vez que el suministro sea entregado en dependencias de UTE, es decir, una vez que se produzca el despacho de importación y el suministro sea entregado por el transportista en la dependencia de UTE que se establezca.

PREGUNTA 3:

Supervisión de montaje y capacitación.

Confirmar el alcance de la Supervisión de Montaje y PAP. El texto página 9 indica 4 servicios, pero el cuadro de precios indica 5.

RESPUESTA 3:

La cantidad correcta es 5 servicios independientes y discontinuados. Remitirse al literal B) de la presente Circular.

PREGUNTA 4:

Supervisión de montaje y capacitación.

Confirmar si dicha oferta de supervisión es obligatoria, si el



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

fabricante no condiciona la garantía a dicha supervisión.

RESPUESTA 4:

En caso de que el fabricante condicione la garantía a la supervisión del montaje, la misma debe quedar claramente expresada en la oferta y el costo de la supervisión será tenido en cuenta en la conformación del comparativo de precios.

PREGUNTA 5:

Supervisión de montaje y capacitación.

Confirmar si, en caso de ofertar la supervisión, se debe ofertar también una capacitación completa tal y como expresa el punto 7.

RESPUESTA 5:

Sí. La capacitación se debe cotizar. La misma debe contemplar los puntos descritos en el punto 7.

PREGUNTA 6:


Anexo 3 - Tabla de precios.

El ítem 1.4 indica 8 unidades (plataformas), mientras que el ítem 1.1 indica 16 híbridos en 170 kV. Se pide confirmar el alcance real del ítem 1.4.

RESPUESTA 6:

Es correcto. Son 8 unidades solamente.

Saludamos atentamente,


Lic. ALBERTO MOSQUERA
Jefe de Contrataciones
Gcia. de Sector Compras