



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y52419 / 28.05.2019
Persona de contacto/Tel.
Leandro Pereira/155 INT.1247
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y52419

Montevideo, 6 de junio de 2019.-

CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **210**

OBJETO: **RESISTENCIAS P/PAT EXTERIOR DE 50OHM y 18 OHM CON T.I.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACION AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

¿Es posible cotizar los Elementos Metálicos Interiores en material AISI 304 en vez de AISI 316 como solicita el pliego?

RESPUESTA 1:

No es posible. Los elementos resistivos pueden ser en AISI 304, pero el resto debe ser en AISI 316.

Saluda atentamente,