



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y52434 / 11.06.2019
Persona de contacto/Tel.
Sergio Barrón/155 INT.1645
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y52434

Montevideo, 12 de Julio de 2019

CIRCULAR N° 6

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA

GRUPO: 330

OBJETO: Cambio de ventanas, reparaciones y adecuaciones de locales en flota liviana, ubicada en Jujuy 2627, departamento Montevideo.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

En la Circular N° 1 de fecha 21/06/19, apartado A), relacionado a la planilla AL 6012 - PLANILLA DE ABERTURAS - VIDRIOS

DONDE DICE:

ESPESOR: 4 9 4 mm

TIPO: TERMOPANELES 4 9 4 (INT. LAMINADO. EXT. TEMPLADO)

DEBE DECIR:

ESPESOR: 6 9 6 mm

TIPO: TERMOPANELES 6 9 6 (INT. LAMINADO. EXT. TEMPLADO)

B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

PREGUNTA 1:

Una consulta, todas las vidrierías nos dicen que laminado de 4 mm o sea 2+2 no existe, que el mínimo en vidrio laminado es 3+3 o sea 6 mm y, el arquitecto en circular Nro.1 solicita 4 mm.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

RESPUESTA 1:

Remitirse al apartado A) de la presente Circular, destacándose que la modificación indicada precedentemente es debido a que es la mínima medida de los fabricantes, y la utilización de la perfilería debe ser la que se adapte a esas medidas tanto sea una serie o una línea, las demás características se mantienen.-.

Saludamos atentamente,