



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Petición / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y52392 / 17.06.2019
Persona de contacto/Tel.
Carolina Falero/155 INT.1628
Nuestro nº fax
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion
Y52392

Montevideo, 24 de junio de 2019

CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: 530

OBJETO: Adquisición de cinco convertidores DC-DC de 125Vdc de entrada y 48Vdc de salida.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

Se debe entender que los convertidores serán de entrada variable, es decir, entrada entre 85 y 170V DC y Salida entre 36 y 60V DC?

RESPUESTA 1:

El convertidor será alimentado por un banco de baterías de 125 VDC y la tensión puede fluctuar según el banco este próximo a descargado, cargado o ecualizado.

La tensión de salida se ajustará a 48 VDC. Puede suceder que los equipos conectados a la salida del convertidor requieran un ajuste de tensión menor o mayor a 48 VDC.

PREGUNTA 2:

La corriente máxima a entregar será 48V DC 70 Amperes y fuera de ese valor de tensión DC puede ser menor.




PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

RESPUESTA 2:

Se espera que el convertidor entregue 70 Amperes máximo a tensión nominal de salida 48VDC. Si se aumenta la tensión de salida bajaría la corriente y si se disminuye la tensión de salida aumentaría la corriente para conservar la potencia de salida.

Saludamos atentamente,



Cr. ALVARO CAJES
JEFE CONTRATACIONES
SubGcia Compras y Contratac
Gcia: de Sector Compras