



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y52440 / 01.07.2019
Persona de contacto/Tel.
Jimena Alvez/155 INT.1610
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y52440

Montevideo, 19 de Julio de 2019

CIRCULAR N° 4

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION Y52440**
GRUPO: **310**
OBJETO: **ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Los paneles circulares que piden en el pliego ¿Son de embutir o de adosar?

RESPUESTA 1: Los paneles circulares serán de adosar.

PREGUNTA 2: En los ítems que piden tubos, ¿Con que conexionado los necesitan?. Nos surge la duda ya que piden artefactos con conexionado de un solo lado pero en los tubos no especifican.

RESPUESTA 2: El conexionado de los tubos LEDs será el correspondiente al de los artefactos solicitados, con los polos (fase-neutro) ubicados en un mismo lado.

PREGUNTA 3: Solicitamos por éste medio prórroga de la Licitación Abreviada Y52440 si es posible por 15 días más a partir de la fecha.

RESPUESTA 3: No es posible acceder a lo solicitado.

Saludamos atentamente,


IRENE RODRIGUEZ
JEFA CONTRATACIONES
SUB GCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES

Pagina 1