



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y52624 / 22.08.2019  
Persona de contacto/Tel.  
Esteban Viera/155 INT.2565  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion  
**Y52624**

Montevideo, 12 de Septiembre de 2019

### CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **330**

OBJETO: **VESTUARIO Y COMEDOR EN EL CENTRO LOGÍSTICO AYS DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:**

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE A LAS 13:00HS.

**B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:**

En Sección III - Pliego de Especificaciones Particulares, Parte II - Memoria Descriptiva Particular, Capítulo III, Punto III.2 Rubrado, Numeral V.1.5 - RUBRO 12.- ELÉCTRICA Y DATOS  
-SUB-RUBRO 12.1- INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL

**DONDE DICE:**

#A modo de ejemplo se presenta la instalación eléctrica y sus componentes, el oferente presentará un plano completo con toda la instalación y sus elementos firmado por un técnico electricista registrado en UTE.#

**DEBE DECIR:**

#A modo de ejemplo se presenta la instalación eléctrica y sus componentes, el contratista presentará un plano completo con toda la instalación y sus elementos firmado por un técnico electricista



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

registrado en UTE.#

**C) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**PREGUNTA 1:**

En el RUBRO V.1.5. RUBRO 12.- ELÉCTRICA Y DATOS  
-SUB-RUBRO 12.1- INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL

Donde dice:

#A modo de ejemplo se presenta la instalación eléctrica y sus componentes, el oferente presentará un plano completo con toda la instalación y sus elementos firmado por un técnico electricista registrado en UTE.#

Entendemos que debe decir:

#A modo de ejemplo se presenta la instalación eléctrica y sus componentes, el contratista presentará un plano completo con toda la instalación y sus elementos firmado por un técnico electricista registrado en UTE.#

¿Es esto correcto?

**RESPUESTA 1:**

Remitirse al apartado B) de la presente Circular.

**PREGUNTA 2:**

De acuerdo a lo visto en la visita en el predio se podrá trabajar de lunes a sábados de 7:00hs. a 14:00hs.  
Por favor ratificar esta información.

**RESPUESTA 2:**

El horario de trabajo será el horario normal de la construcción de 7hs. a 17hs.

**Con respecto a las aberturas de aluminio , se nos presentaron las siguientes dudas:**

**PREGUNTA 3:**

¿Que serie son, Gala o serie 25?

**RESPUESTA 3:**

Serie Gala

**PREGUNTA 4**



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

En la A01 y A02, el tablero de que material es?

**RESPUESTA 4:**

Compatible con serie Gala

**PREGUNTA 5:**

La A05 es una balancín, en aluminio no hay.  
Puede ser tabaquera o proyección. ¿Como sería la apertura?

**RESPUESTA 5:**

Las aberturas A05 serán de proyección con eje inferior y la  
apertura es como se indica en planilla, con simplom.

**PREGUNTA 6:**

¿En la A12 de que material es el tablero?

**RESPUESTA 6:**

En la abertura A12 será con estructura marco de metal y tablero de  
tablillas.

Saludamos atentamente,