



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
P52467 / 18.10.2019
Persona de contacto/Tel.
Jimena Sosa/155 INT.1673
Nuestro nº fax
(598) 2204 0167

Nro de Licitacion
P52467

Montevideo, 18 de noviembre de 2019

CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION PÚBLICA P52467

GRUPO: 110

OBJETO: **Complemento de Proyecto y Construcción de locales destinados a oficinas y cantón en Las Toscas, Canelones.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Situación de torre y antena. ¿Va a estar instalada al momento de las obras? ¿Si no va a estar entonces quien se encarga de retirar las pilastras de anclaje de riendas y la cimentación correspondiente?

RESPUESTA 1: UTE está tramitando el retiro de antenas, mástil y riendas. El trámite insumirá algunos meses, pero es probable que al comienzo de la obra no se encuentren los mismos en el lugar. No obstante, si hubieren atrasos en estas tareas, ello no interfiere con la obra a realizar.

Por otro lado, no se está tramitando aún el retiro de las cimentaciones, pero ello no forma parte de esta licitación.

PREGUNTA 2: En el caso que no se retire la antena, ¿Existe algún gráfico que muestre la situación de la construcción nueva con respecto a las riendas que dan hacia calle A.

RESPUESTA 2: Ver plano 452-oc - planta general.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

PREGUNTA 3: ¿Quién se comunica con la empresa que instaló la cerca eléctrica para su retiro y recolocación? ¿Le corresponde al contratista o a UTE?

RESPUESTA 3: Lo realizará UTE

PREGUNTA 4: En los planos figura un canal de drenaje. ¿Qué función cumple? ¿Recibe agua de alguna boca de desagüe o cámara?.

RESPUESTA 4: En esta zona no existe cuneta ni cordón, ni hay pendiente que permita el desagüe de pluviales. Se ha previsto por tanto un canal de desagüe que absorba el agua de lluvia y la libere de a poco al fondo en la zona donde debería existir una cuneta.

PREGUNTA 5: En el plano hay una línea indicada como línea de retiro obligatorio pero en el lugar esta parece ser la línea de padrón. Aclarar esto.

RESPUESTA 5: En el plano 452-oc la línea punteada corresponde al límite del predio y el retiro obligatorio a 5 metros corresponde a la línea de fachada a construir.

PREGUNTA 6: Las estructuras a desmontar ¿Se deben acopiar en el lugar o se deben llevar a algún otro sitio? Esto último, ¿Lo hace el contratista o lo hace UTE?

RESPUESTA 6: Las estructuras se deben desmontar en forma cuidada ya que UTE procederá a la reutilización de las mismas. De acuerdo a lo establecido en el numeral 10.3 - Demoliciones y retiros, de la Sección 2, del Volumen 3, se depositarán en lugar a determinar por UTE, dentro del predio, pudiendo ser en el mismo padrón o el lindero (propiedad de UTE).

PREGUNTA 7: Existe una instalación de CCTV que está en parte instalada sobre estructuras a retirar o demoler. ¿Cómo se debe proceder al respecto? ¿Se deben recanalizar y reinstalar?

RESPUESTA 7: La instalación de seguridad existente en las zonas a demoler, deberán ser desmontadas en forma cuidada, ya que UTE procederá a su reutilización. No deberán recanalizarse ni reinstalarse.

PREGUNTA 8: Existe una instalación de agua de incendio. ¿El suministro de agua a los tanques se debe reacondicionar o se deja en el estado en que se encuentra?



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

RESPUESTA 8: El suministro de agua a los tanques se mantendrá en su estado actual

PREGUNTA 9: ¿Se puede tener acceso a la información en formato DWG?

RESPUESTA 9: Tal como lo indica el numeral 9.1. Planos y documentos a cargo de U.T.E., de la sección 2, del Volumen III, del pliego de condiciones, a los efectos de obtener los Archivos en formato Autocad "... la empresa deberá inscribirse como interesada de esta compra y pasar por la Subgerencia Proyectos Civiles y Arquitectura, en el 5to piso del Palacio de la Luz, ventanilla 523, en el horario de 9 a 16 horas, trayendo pendrive."

Saludamos atentamente,