



Se anexa consulta realizada por un proveedor respecto a la CD 10061420:

Pregunta: Les consulto respecto a la CD10061420 Electrobombas sumergibles VERTICAL y motor eléctrico VERTICAL para bomba sumergibles para agua potable. En las especificaciones técnicas punto 2.3.2 Cable indica que el largo del cable debe ser 30 m. Mi consulta es si esto aplica para todas las electrobombas y motores? O solo es para los motores?

Respuesta: La longitud del cable es para las electrobombas y motores.

ING. José Abefase