



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y53147 / 29.04.2020  
Persona de contacto/Tel.  
Jimena Sosa/155 INT.1673  
Nuestro nº fax  
(598) 2204 0167

Nro de Licitacion  
**Y53147**

Montevideo, 11 de mayo de 2020

### CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABRREVIADA Y53147**

GRUPO: **110**

OBJETO: **Suministro de Aisladores de Media Tensión.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:**

27 de mayo de 2020, a la hora 12:00

**B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:**

En el numeral 1.5 - Normas / Especificaciones Técnicas, del Capítulo III, de la Parte I- Especificaciones Particulares, del Pliego de Condiciones:

DONDE DICE:

"Salvo cuando se indica lo contrario, en este pliego de condiciones se hace referencia a las normas NO-DIS-MA, 3512, 3508, 3506, 4008 y 2205 adjuntas."

DEBE DECIR:

"Para el subitem 1.2 correspondiente al código 056467 - AISL COMP L POST 17,5KV Z.POL. P/CTA MAD no se admitirán aisladores tipo mordaza rígida, solo se aceptarán tipo amarre. El resto de las especificaciones técnicas son las contenidas en las normas NO-DIS-MA, 3512, 3508, 3506, 4008 y 2205 adjuntas."

**C) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS**



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

**PREGUNTA 1:** Queremos conocer si el suministro del ítem 2 Aislador Porcelánico, incluye el suministro del perno de fijación.

**RESPUESTA 1:** El subítem 2.1 - AISL L-P PORC 17,5KV, no incluye el suministro de pernos para fijación.

**PREGUNTA 2:** Documento NO-DIS-MA-3512, página 4: Qué tipo de amarre requieren los aisladores compuestos 056467 y 059101? En las planillas de datos de dicha norma no figura ese código y por tanto no indica el tipo de amarre requerido.

**RESPUESTA 2:** En relación el Sub Ítem 1,2, AISL COMP L POST 17,5KV Z.POL. P/CTA MAD, código 056467, corresponde a aislador line post compuesto tipo amarre, de acuerdo a la modificación de la presente circular.

El Súb Ítem 1,3, AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI, código 059101, corresponde a aislador line post compuesto tipo mordaza oscilante, según ítem 1.5 del apartado 9.4 de la NO-DIS-MA-3512.

Saludamos atentamente,