



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
P53225 / 02.07.2020
Persona de contacto/Tel.
Yacqueline Romay/155 INT.1611
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
P53225

Montevideo, 30 de julio de 2020.-

CIRCULAR N° 4

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION PÚBLICA**

GRUPO: 250

OBJETO: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CONDICIONES DE OPERACIÓN INDUSTRIAL DE UNA NUEVA ESTACIÓN DE TRASMISIÓN 150/63 kv EN LA LOCALIDAD DE PLÁCIDO ROSAS.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

02 de SETIEMBRE de 2020, a la hora 13:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

B.1) En el **Volumen II**, Capítulo 14, documento "ET Resistencia de PAT", numeral 3.3

DONDE DICE: Corriente térmica nominal 1000A

DEBE DECIR: Corriente térmica nominal 1000A (para resistencias de 18□).

Corriente térmica nominal 400A (para resistencias de 50□).

Aclaración: Las resistencias de puesta a tierra serán de 50□ para esta obra, conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones. Independientemente de la observación planteada, se utilizarán los



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

seccionadores de 1000A, como es especificado en el pliego, respondiendo a la nueva estandarización de diseño. Paralelamente, se deja abierta la posibilidad que UTE modifique el valor de resistencias de puesta a tierra en el futuro, en función de sus requerimientos puntuales en cada instalación.

B.2) SE ACLARA : En la página de ACCE, donde dice Circular 2 con fecha 27/7/20, corresponde a la Circular 3 emitida en dicha fecha junto con los Anexos publicados.-

C) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: En el punto "12.2.3.1 PRECIO Y COTIZACIÓN" se indica que se aceptarán ofertas de empresas de plaza.

¿Es aceptado un consorcio entre dos empresas una nacional y otra extranjera, donde la experiencia solicitada provenga de la empresa extranjera?

RESPUESTA 1: No es aceptable la presentación de empresas extranjeras.-

Saludamos atentamente,

Cra.Liliana Cosenza
Jefe Contrataciones
Gcia. Sector Compras