



Aguas Corrientes - viernes, 11 de septiembre de 2020.

ACLARACIÓN CON RESPECTO A LA COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA

Nº 10065188

CONSULTAS:

1. En cuanto a la potencia que se pide en ambos casos se menciona 35 Y 40 kilowatt, ¿es así o son kVA?
2. ¿Los autotransformadores deben tener neutro accesible?
3. ¿En cuanto a los tomacorrientes de entrada y salida, se pide algún tipo en particular?

RESPUESTAS:

1. Se ofertaran 2 autotransformadores:

Uno de 220/380 VAC, 35 KW

Otro de 220/200 V trifásico 20 KW.

2. Si
3. Hembra ,tipo ficha industrial