



COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA

N° 10073264

Aguas Corrientes, 9 de Agosto de 2022

ACLARACIÓN 1

CONSULTA:

“Leyendo el pliego me surge una duda, la solicitud es para tableros de control de bombas sumergibles y en la página 2 en los ítems del exterior del tablero pide que tenga una toma industrial 63 Amp., 380V, SIN NEUTRO para la alimentación del tablero, sin embargo, el automatismo será a 220V.

¿Cómo tienen diseñado el circuito a 220 V si no va a llegar neutro al tablero, solo 3 fases que me daría entre fases 380V?”

RESPUESTA:

Es correcto lo que dice el pliego.

En un caso particular de la planta.

