



I. M.

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO  
GERENCIA DE COMPRAS  
SERVICIO DE COMPRAS

EDIFICIO SEDE - PLANTA BAJA - Sector SANTIAGO DE CHILE  
TELEFONO 1950 2012 - FAX 1950 1915

SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS

Montevideo, 11 de abril de 2024

## LICITACIÓN ABREVIADA A128247

### CONSULTAS Y RESPUESTAS

#### **Consulta 1:**

Sobre la altura solicitada para la instalación de la Luminaria, tienen que tener 12 mts libres, o sea que si son HO tendrían que instalarse columnas de 15 mts. ¿Es lo correcto?

#### **Respuesta:**

Las columnas solicitadas para la instalación de las luminarias son de 12mts. Pueden ser de material de hormigón armado (enterradas) o metálicas (amurándolas sobre dado de hormigón armado).