

Montevideo, 10 de diciembre de 2019

Se solicita el llamado a precios para el **suministro** y la **colocación** de **2 extractores** para laboratorio de dopping de Centro Médico Deportivo, se remite especificaciones necesarias para la adquisición de los mismos.

- *Caudal mínimo de 30 renovaciones horarias.
- *Voltaje 220 = 240 volt.
- *Bajo nivel de presión sonora.
- *Extractor N°1 de 300 mm de diámetro.
- *Extractor N°2 de 400 mm de diámetro.
- *Garantía mínima de un año.
- *Tendido de conexión eléctrica necesaria para la instalación de los equipos con protección.
- * Protección externa contra agua de lluvia.