

**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL****DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**

OBRA: LAGRILLA — OFICINAS CO.DI.CEN.

LOCALIDAD: SALTO

DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA

12/2023

**NOTA**

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

PUERTA BATIENTE

—	DETALLES LAMINA
---	-----------------

TIPO	C1	CANTIDAD	1	DERECHA 1 IZQUIERDA 1	UBICACION ACCESO MUSEO
------	----	----------	---	--------------------------	------------------------

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

MARCO	SE RESTAURARAN LOS MARCOS. SE LIJARAN Y SE SUSTITUIRAN TODAS LAS PARTES QUE SEAN NECESARIAS. PARA LA REPOSICION SE UTILIZARA MADERA TIPO CEDRO DE IGUALES CARACTERISTICAS A LAS EXISTENTES EN RELACION A ESPESOR, DISEÑOS Y DEMAS COMPONENTES.
	TERM. 1 MANO FONDO MADERA (TIPO INCA MATE CUBRIENTE) 3 MANOS ESMALTE TIPO SATINCA

HOJA	PUERTA	SE RESTAURARAN LAS HOJAS. SE LIJARAN Y SE SUSTITUIRAN TODAS LAS PARTES QUE SEAN NECESARIAS. PARA LA REPOSICION SE UTILIZARA MADERA TIPO CEDRO DE IGUALES CARACTERISTICAS A LAS EXISTENTES EN RELACION A ESPESOR, DISEÑOS Y DEMAS COMPONENTES.	TERM. 1 MANO FONDO MADERA (TIPO INCA MATE CUBRIENTE) 3 MANOS ESMALTE TIPO SATINCA
	VENTANA	ESTRUCTURA TRAVESAÑOS CONTACTO CONTRAVIDRIO TERMINACION	SECCION SECCION SECCION SECCION
VIDRIO	TIPO		SECCION
HERRAJES	MOVIMIENTO	8 - 4 y 4	BISAGRAS ACERO INOX. TIPO HAFELE 304
	MANIOBRA	2	USAR LOS EXISTENTES
	CIERRE	1 y 1	CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO STAR 410 (SE COLOCARAN 2, UNA SUPERIOR Y OTRA INFERIOR)