


PLANO DE UBICACIÓN



REFERENCIAS

SÍMBOLO	DENOMINACION
	- PADRÓN ASENTAMIENTO
	- COLUMNA DE HORMIGÓN DE 7.5 M/500KG.
	- COLUMNA DE HORMIGÓN DE 9 M PARA ALTA TENSIÓN
	- ARTEFACTO VIAL CON LAMPARA DE MERCURIO 250W
	- ARTEFACTO VIAL CON LAMPARA DE SODIO 100W
	- LINEA DISTRIBUCION UTE 3x95 Al + 54,6 N
	- TRANSFORMADOR AEREO UTE 250 KVA
	- MEDIDOR DE ENERGIA(CONEXION REGLAMENTARIA)
	- CUATRO MEDIDORES DE ENERGIA EN COLUMNA(CONEXION REGLAMENTARIA)
	- LINEA ACOMETIDA A VIVIENDA REGLAMENTARIA

NOTA: LA INFORMACIÓN EN ESTA LÁMINA FUE RELEVADA POR EL EQUIPO CONSULTOR HABITERRA, ENTREGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2012 Y COMPLEMENTADA CON INFORMACIÓN RELEVADA DESDE LA UEEA PIAI - IM.



CAMPICHUELO - ITAPÉ

RED ELÉCTRICA - RED ALUMBRADO PÚBLICO
E X I S T E N T E

ESCALA 1/500

EL.00 A
ALP.00
A

REVISIÓN:
DIC - 2016

PROYECTO:
RESPONSABLE:
FIRMA:

EMPRESA:
RESPONSABLE:
FIRMA: