



DETALLE JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION



Escala 1/10

DETALLE JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION (O DE CONSTRUCCION)




Escala 1/10

NOTAS:


- 1) La separación entre barra separadora extrema y borde libre del pavimento estará comprendida entre 10 y 20 cm .-
- 2) La distancia de barra de unión a juntas transversales será mayor a 40 cm .-
- 3) A los efectos de la colocación de la vaina de plástico se tendrá en cuenta 2 .-
- 4) En juntas de dilatación, el tubo de expansión se colocará alternadamente en una y otra losa .-
- 5) En juntas de contracción la mitad no adherente de las barras se alternará en una y otra losa.-
- 6) En juntas de construcción la parte no adherente de las barras quedará siempre inmersa en la losa que da origen a la junta .-

DETALLE JUNTA DE DILATACION




Escala 1/10

DETALLE JUNTA CON PAVIMENTO EXISTENTE



Escala 1/10

DETALLE TERMINACION DE JUNTAS



Departamento de Obras
Intendencia de Soriano



F. Sanchez esq. Hernandarias - Mercedes, Soriano - TeleFax: 4532 2201 int. 1403 - e-mail: obras@soriano.gub.uy

Fecha: SETIEMBRE 2019	Formato: A3
Escala: 1 / 10	Nº de lámina:
Proyectista/s: ING. FINOCHIO	06
Dibujante/s:	
Archivo: JUNTAS PAV.HORMIGON.DWG	Revisión: 1

**RECONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
DE ACCESO ESTE
DE LA CIUDAD DE MERCEDES**

DETALLE DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN