

<b>10.1 - INCUMPLIMIENTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.1.1</b>	<b>Material faltante en los recuentos fisicos</b>	40% sobre el valor del material que el Contratista debe pagar o devolver
	<b>10.1.2</b>	<b>Atraso en el depósito de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato</b>	0,2% por cada día de atraso sobre su monto total de la garantia
	<b>10.1.3</b>	<b>Incumplimientos en disponibilidad de depósito, o suministros de vehículos, proyectistas y cuadrillas en licencia de la construcción</b>	<b>1,4 de:</b>
		Falta del depósito	UCC 00020 por mes.
		Falta de vehículos	24 UCC 24070 por día y por vehículo
		Falta de Proyectista	24 UCC 25030 por día
		Falta de Dibujante	24 UCC 25020 por día
		Falta de Cuadrilla en la Lic. de la Construcción.	24 UCC 65020 por día
	<b>10.1.4</b>	<b>Multas para Cargas Sociales</b>	
		DJ de Personal con errores o nomina diferente presentada a BPS	200 UCC 25020

<b>10.3 - INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS</b>	<b>10.3.1</b>	Atrasos en los Cronogramas para obras de suministros	1% del valor del trabajo finalizado con un mínimo de 1 UR (sin incluir el costo de los materiales suministrados por UTE) por cada día de atraso no justificado en cada trabajo mas la multa URSEA correspondiente.
	<b>10.3.2</b>	Atrasos en los Cronogramas para obras de mejoras o mantenimiento	0,5% del valor del trabajo replanteado con un mínimo de 1 UR (sin incluir el costo de los materiales suministrados por UTE) por cada día de atraso no justificado en cada trabajo
	<b>10.3.3</b>	Errores o defectos constructivos	A. Durante el proceso constructivo se detectan errores por la no aplicación de la información surgida de las normas y planos correspondientes en los distintos trabajos, se aplicará una multa equivalente a 10 UGCC 25072 por cada reincidencia.
			B. Si se afecta la calidad de servicio incluyendo las posibles interrupciones programadas para corregir el error ó defecto la multa será del 2,5% del costo total del trabajo valorado a la fecha de finalizado, sin incluir los materiales de aportación de UTE.
			C. Si la instalación debe entrar en servicio con errores que se decide no reparar para evitar la interrupción del servicio o se encuentran errores no detectados durante la inspección y no fuera aplicable el punto anterior la multa será del 1% del costo total del trabajo valorado a la fecha de finalizado, sin incluir los materiales de aportación de UTE.
	<b>10.3.4</b>	Atraso en tiempo de espera de las interrupciones programadas y restitución del servicio	D. Si posteriormente a la ejecución de un trabajo se detectan vicios ocultos, además de la obligación del contratista de re hacer el trabajo, se aplicara la multa indicada según la Tabla de Vicios Ocultos, del costo total del trabajo valorado a la fecha de finalizado, sin incluir los materiales de aportación de UTE. 10 UR por cada 10 (diez) minutos de atraso



## MULTAS POR VICIOS OCULTOS

Vicios Ocultos detectados	% (costo total del trabajo valorado a fecha de finalización)
Puesta a Tierra	5
Distancia de Seguridad	5
Fundaciones o empotramiento erroneos	2,5
Zanja y Acondicionamiento	2,5
Integridad del conductor	2,5
Montaje Electromecanico	2,5
Obra Civil	2,5