

planta nivel bases esc.:1/50

detalle de bases
esc.:1/20



pilares
esc.:1/10



losa de apoyo de tanque de toma 250cm x 250cm
esc.:1/25

corte 1-1



Nota: las medidas planimétricas y cotas altimétricas se verificarán en obra por parte de la empresa que realice el trabajo.-

NOTAS GENERALES PARA ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO

MATERIALES
HORMIGÓN fck = 250 kg/cm² UNIT 1050
ACERO fyk = 5000 kg/cm² UNIT 1050 (INCLUIDOS LOS Ø6)

RECUBRIMIENTOS

BASES	3 cm A LA ARMADURA
LOSAS	2 cm A LA ARMADURA
PILARES	2 cm A LA ARMADURA
VIGAS	3 cm A LA ARMADURA

EMPALMES DE ARMADURA
EN GENERAL 50Ø
PILARES 40Ø

ANCLAJES
SALVO INDICACIÓN CONTRARIA SE TODOS LOS HIERROS SE ANCLARÁN MEDIANTE PROLONGACIÓN RECTA O ESCUADRA SIN GANCHO

TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN INDICADAS EN CENTÍMETROS (cm) Y LOS NIVELES DE ELEVACIÓN EN METROS (m)

REFERENCIAS ESTRUCTURA

- pilar que nace
- pilar que sigue
- pilar que muere
- +0,88 nivel fondo de losa
- +1,00 nivel superior de losa

esquema de apoyo
esc.:1/50



DIBUJÓ	EORG – MD
COLABORÓ	EORG – MD
PROYECTISTA	BTD
JEFE DEPARTAMENTO	
SUB-GERENTE	ing. Vignolo
ARCHIVO: 170810 Estructura sala de bombas.dwg CARPETA: 208 MTOP - Ref. La Luz - PS6661 Hidráulica anti-incendio-PN4221 - 2017/18 - G2	
V° B°	FECHA: jul 2017
	ESCALAS: 1 / 50

A3

INGENIERIACIVIL&ARQUITECTURA
Planificación y Ejecución de Obras Civiles

PLANO N° : PE 5301
SUSTITUYE A: PLANO N° :

TEMA: SALA DE BOMBAS HIDRAULICA ANTI INCENDIO Palacio de la Luz
DEPTO.: Montevideo
LOCALIDAD: Montevideo

CONTIENE: Estructura nivel fundación apoyo de tanque N° 1

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS DE ARQUITECTURA