


SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CANALIZACIÓN
GC	Gabinete central	1	CaJa registro 10X10, altura 2.80m
			Cañería 1" alimentación 220V desde tablero electrico
			Cañería 3/4" RED (UTP) desde switch comunicaciones
	Detector de Intrusos Interior	5	CaJa registro 6X10, altura 2.20m, montaje vertical
	Teclado de Intrusos	1	CaJa registro 6X6, altura 1.50m
	Sirena exterior	1	CaJa registro 6X6, altura 2.80m
	Sirena interior	1	CaJa registro 6X6, altura 2.20m
	Barra anti-pánico	1	CaJa registro 6X6, altura 1.20m
	Lectora control de acceso	1	CaJa registro 6X6, altura 1.20m
	Electromagnética	1	
	Llave de emergencia	1	
	Alarma visual y acustica	1	CaJa registro 6X6, altura 2.20m
	Detector de humo a la vista	4	
	Pulsador / Jaladora de incendio	2	CaJa registro 6X6, altura 1.20m



GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz, Piso 5 | Tel: 2090560 | Fax: 2083084 | Email: nordis@ute.com.uy - pcyared@ute.com.uy

TEMA

PUESTO DE CONEXIÓN 30kV
RINCÓN DEL BONETE

CONTIENE

PLANTA SEGURIDAD E INCENDIO

N° PLANO

3274-e

ESCALA

1/50

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
NOVIEMBRE 2017	EMILIO FERNANDEZ	F. DA SILVA	TACUAREMBO
ARCHIVO			SUPERVISOR
			ING. CARMEN CARMINATI