

TAG	–Q1.2	–Q1.2	–Q1.3	–Q1.4	–Q2.1	–Q2.2	–Q3
DESCRIPCIÓN	ILUMINACIÓN SALA DE CELDAS	RESERVA	TOMACORRIENTES SALA DE CELDAS	RESERVA	ILUM. EXTERIOR FACHADA – PLAFONES	ILUM. EXTERIOR FACHADAS – FOCOS	COMANDO ILUM. NORMAL
POTENCIA	432W	–	2000W	–	96W	100W	100W
VOLTAJE	230Vca	230Vca	230Vca	230Vca	230Vca	230Vca	230Vca
CORRIENTE	2A	–	9A	–	0.5A	0.9A	0.4A
SECCIÓN(mm²)	CF(2x1.5+2Tmm²)	–	CF(2x2,5+2.5Tmm²)	–	CF(2x1,5+2Tmm²)	CF(2x1,5+2Tmm²)	CF(2x1,5mm²)

GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

TEMA	PUESTO DE CONEXIÓN 30KV RINCÓN DEL BONETE			
CONTIENE	UNIFILAR DE BAJA TENSIÓN PCYM RINCÓN DEL BONETE		N° PLANO 1304-U	ESCALA
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD	TACUAREMBÓ
VERSION ORIGINAL NOV 2017	M.NAZARENKO		SUPERVISOR	
ARCHIVO	ARCHIVO			